

Väljaandja:	Majandus- ja taristuminister
Akti liik:	määrus
Teksti liik:	algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:	07.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:	28.11.2020
Avaldamismärge:	RT I, 04.04.2020, 3

Hoolekandeesutuse hoone või mitteilamu ventileerimise ja tuulutamise täiendavad nõuded eriolukorras

Vastu võetud 02.04.2020 nr 8

Määrus kehtestatakse [ehitusseadustiku](#) § 11 lõike 4 ja § 16 lõike 4 alusel ja arvestades Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorraga.

§ 1. Määruse reguleerimisala

- (1) Määrusega nähakse ette täiendavad nõuded hoolekandeesutuse hoone või mitteilamu (edaspidi *hoone*) ventileerimisele ja tuulutamisele.
- (2) Määruse nõudeid ei kohaldata hoone osas, mis ei ole kasutuses vähemalt 60 protsendi ulatuses.

§ 2. Hoone ventileerimine ja tuulutamine

- (1) Ventilatsioonisüsteem peab hoone või selle eraldi kasutatava osa kasutusvälisel ajal töötama vähemalt 40 protsendilisel tootlikkusel (edaspidi *vähendatud tootlikkus*). Vähendatud tootlikkusel töötav ventilatsioonisüsteem lülitatakse maksimaalsele projekteeritud tootlikkusele vähemalt kaks tundi enne hoone või hoone osa igakordse kasutamise algust. Ventilatsioonisüsteemi võib vähendatud tootlikkusele tagasi lülitada kaks tundi pärast hoone või hoone osa igakordset kasutamist.
- (2) Vannitoa ja tualettruumi väljatõmbeventilatsioon peab töötama pidevalt maksimaalsel projekteeritud tootlikkusel.
- (3) Hoones, kus puudub ventilatsioonisüsteem või see ei toimi, tuleb ruume intensiivselt tuulutada.

§ 3. Nõuded ventilatsioonisüsteemile

- (1) Hoonepõhine tagastusõhuga ventilatsioonisüsteem lülitatakse täielikult ümber välisõhule, sulgedes selleks tagastusõhuklapid ja avades värskeõhuklapid.
- (2) Ruumipõhine ringlusõhuga jahutus- või kütteseade lülitatakse välja. Juhul kui seadet ei ole võimalik välja lülitada või see on vajalik ruumi temperatuuri tagamiseks, hoitakse see käigus ja tagatakse pidev õhuvool läbi seadme.

Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler