

Väljaandja:  
Akti liik:  
Teksti liik:  
Redaktsiooni jõustumise kp:  
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:  
Avaldamismärge:

Siseminister  
määrus  
algtekst-terviktekst  
01.03.2021  
Hetkel kehtiv  
RT I, 23.02.2021, 8

# Tuletõrje veevõtukoha ehitusprojektile esitatavad nõuded

Vastu võetud 16.02.2021 nr 8

Määrus kehtestatakse [ehitusseadustiku](#) § 13 lõike 3 alusel.

## § 1. Reguleerimisala

Käesolev määrus kehtestab tuletõrje veevõtukoha rajamiseks koostatavale ehitusprojektile esitatavad nõuded.

## § 2. Tuletõrje veevõtukoha ehitusprojektis nõutud andmed

(1) Kui tulekustutusvee tagamiseks rajatakse tuletõrje veevõtukoht, peab selleks koostatav ehitusprojekt sisaldama vähemalt järgmist:

- 1) projekteerimisel aluseks võetud nõuded;
- 2) asendiplaan, mis kajastab veevõtukoha katvusala;
- 3) veevõtukoha tüüp ning selle tehniline ja hüdrauliline lahendus;
- 4) veeallikas ja selle tehniline lahendus;
- 5) veevooluhulk veevõtukohas;
- 6) tuletõrje veevõtukoha korrashoiu kirjeldus, välja arvatud ühisveevärgil asuva tuletõrje veevõtukoha korral.

(2) Ehitusprojekt peab olema koostatud ja vormistatud ning esitatud viisil, mis võimaldab kontrollida projektilahenduse vastavust tuleohutuse seaduse § 24 lõike 4 alusel kehtestatud nõuetele.

## § 3. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. märtsil 2021. aastal.

Kristian Jaani  
Siseminister

Lauri Lugna  
Kantsler