

Väljaandja:
Akti liik:
Teksti liik:
Redaktsiooni jõustumise kp:
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:

Majandus- ja taristuminister
määrus
terviktekst
29.11.2020
Hetkel kehtiv
RT I, 26.11.2020, 18

Hoolekandeesutuse hoone ja sisekliima tagamisega mitteelamu ventileerimise ja tuulutamise nõuded

[RT I, 26.11.2020, 16- jõust. 29.11.2020]

Vastu võetud 02.04.2020 nr 8
[RT I, 04.04.2020, 3](#)
jõustumine 07.04.2020

Muudetud järgmiste aktidega

Vastuvõtmine	Avaldamine	Jõustumine
24.11.2020	RT I, 26.11.2020, 16	29.11.2020

Määrus kehtestatakse [ehitusseadustiku](#) § 11 lõike 4 ja § 16 lõike 4 alusel.
[RT I, 26.11.2020, 16- jõust. 29.11.2020]

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Määrusega nähakse ette nõuded hoolekandeesutuse hoone ja mitteelamu, mille sisekliima ja ruumiõhu kvaliteedi tagamiseks kasutatakse energiat, (edaspidi *hoone*) ventileerimisele ja tuulutamisele.
[RT I, 26.11.2020, 16- jõust. 29.11.2020]

(2) Määruse nõudeid ei kohaldata hoone osas, mis ei ole kasutuses vähemalt 60 protsendi ulatuses.

§ 2. Hoone ventileerimine ja tuulutamine

(1) Ventilatsioonisüsteem peab hoone või selle eraldi kasutatava osa kasutamise ajal ning vähemalt kaks tundi enne ja pärast hoone kasutamist töötama maksimaalsel projekteeritud tootlikkusel.

(2) Hoones, kus puudub soojustagastusega sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioon, tuleb ruume intensiivselt tuulutada.
[RT I, 26.11.2020, 16- jõust. 29.11.2020]

§ 3. Nõuded tagastusõhuga ventilatsioonisüsteemile

[RT I, 26.11.2020, 16- jõust. 29.11.2020]

(1) Hoonepõhine tagastusõhuga ventilatsioonisüsteem lülitatakse täielikult ümber välisõhule, sulgedes selleks tagastusõhuklapid ja avades värskeõhuklapid.

(2) Kui ruumitemperatuuri tagamiseks ei ole ventilatsiooniagregaadi täielikult välisõhule ümberlülitamine võimalik, siis suurendatakse välisõhu osakaalu vähemalt 50 protsendini sissepuhkeõhust ja parandatakse väljatõmbeõhu filtreerimist samale tasemele välisõhu filtreerimisega.
[RT I, 26.11.2020, 16- jõust. 29.11.2020]