

Väljaandja:
Akti liik:
Teksti liik:
Jõustumise kp:
Avaldamismärge:

Siseminister
määrus
algtekst
03.12.2018
RT I, 30.11.2018, 7

Siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ muutmise

Vastu võetud 21.11.2018 nr 29

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3 alusel.

Siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruses nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiget 14 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Evakuatsioonialaks loetakse üldjuhul ühe korruse tasapinda.“;

2) paragrahvi 2 lõiget 18 täiendatakse pärast sõna „Väljumistee“ sõnadega „või väljapääsutee“;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 20¹ järgmises sõnastuses:

„(20¹) Katusetühimik käesoleva määruse tähenduses on hoone tühi osa hoone katuse ja siseruumi lae vahel.“;

4) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 37 järgmises sõnastuses:

„(37) Ühiskasutusala käesoleva määruse tähenduses on hoone ruumvõi ruumi osa, mida hoone kasutajad saavad kasutada evakuatsiooni korral.“;

5) paragrahvi 3 lõiget 3 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Kui ehitise ruum või osa ei ole ehitatud ehitusprojekti kohaselt, peab ehitise selle ruumi või osa viima vastavusse ehitamise ajal kehtinud tuleohutusnõuetega, välja arvatud käesoleva määruse § 55 lõikes 2 loetletud tagasiulatuvate nõuete korral.“;

6) paragrahvi 5 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „tuletõkkekonstruktsiooniga“ sõnadega „, sealhulgas ei tohi alumise korruse tuleohutusklass olla madalam kui ülemise korruse oma“;

7) paragrahvi 12 lõike 6 punkti 15 täiendatakse pärast sõna „ampri“ sõnadega „, ja nendest toidetakse rohkem kui ühes tuletõkkesektsioonis asuvaid seadmeid“;

8) paragrahvi 12 lõiget 6 täiendatakse punktiga 17 järgmises sõnastuses:

„17) kelder, välja arvatud ühe korteriga elamus.“;

9) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 7¹ järgmises sõnastuses:

„(7¹) Evakuatsiooniteel asuv, tavakasutuses avatud tuletõkkeuks varustatakse seadmega, mis sulgeb sellise ukse tulekahju või selleohu korral automaatselt.“;

10) paragrahvi 14 lõiget 9 täiendatakse pärast sõna „tehnosüsteemi“ sõnaga „lähimiskoha“;

11) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Katusetühimikule juurdepääsu tagamisel tuleb järgida käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 sätestatud.“;

12) paragrahvi 17 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Rõdu#, lod#a- ning terrassipõranda konstruktsioonile esitatakse järgmised tuletundlikkuse nõuded: