

Väljaandja:	Vabariigi Valitsus
Akti liik:	määrus
Teksti liik:	algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:	13.07.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:	30.06.2015
Avaldamismärge:	RT I 2002, 58, 367

Gasipaigaldise kaitsevööndi ja D-kategooria gasipaigaldise hooldusriba ulatus

Vastu võetud 02.07.2002 nr 212

Määrus kehtestatakse «[Küttegaasi ohutuse seaduse](#)» (RT I 2002, 49, 311) § 10 lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse gasipaigaldise kaitsevööndi ja D-kategooria gasipaigaldise hooldusriba ulatus tulenevalt gasipaigaldise ohutasemest, survest, võimsusest ja asukohast.

§ 2. Gasipaigaldise maapealsete ja maa-aluste torustike kaitsevööndid

Gasipaigaldise torustiku maa peale ja maa alla paigaldamisel on kaitsevööndi ulatus:

- 1) A- ja B-kategooria gasipaigaldiste korral, sõltumata torustiku läbimõõdust, 1 meeter;
- 2) C-kategooria gasipaigaldiste korral, sõltumata torustiku läbimõõdust, 2 meetrit;
- 3) D-kategooria gasipaigaldiste alla 200 mm läbimõõduga torustiku korral 3 meetrit;
- 4) D-kategooria gasipaigaldiste 200–500 mm läbimõõduga torustiku korral 5 meetrit;
- 5) D-kategooria gasipaigaldiste üle 500 mm läbimõõduga torustiku korral 10 meetrit.

§ 3. Gasipaigaldise veealuste torustike kaitsevöönd

Gasipaigaldise torustiku vee alla paigaldamisel on kaitsevööndi ulatus §-s 2 toodud kaitsevööndi ulatustest kaks korda laiem.

§ 4. Paralleeltorustike kaitsevöönd

Kõrvuti asetsevate C- ja D-kategooria torustike vahele jäävad kaitsevööndid võivad olla §-s 2 toodud kaitsevööndi ulatustest kuni 1,5 korda laiemad, et vältida torustike vahele kaitsevöönditega katmata maa-ala teket.

§ 5. Gaasitorustiku juurde kuuluvate gasipaigaldiste kaitsevöönd

Gaasitorustiku juurde kuuluvate gasipaigaldiste (gaasijaotus-, gaasimõõte- ja gaasireguleerjaam) kaitsevööndi ulatus on:

- 1) A- ja B-kategooria gasipaigaldiste korral 1 meeter;
- 2) C-kategooria gasipaigaldiste korral 2 meetrit;
- 3) D-kategooria gasipaigaldiste korral 10 meetrit.

§6. D-kategooria gasipaigaldise hooldusriba

D-kategooria gasipaigaldise hooldusriba laius on 6 meetrit.

Majandusminister
ning teede- ja sideminister
peaministri ülesannetes Liina TÕNISSON

**Majandusminister
ning teede- ja sideminister Liina TÕNISSON**

**Riigikantselei peadirektor
riigisekretäri ülesannetes Marten KOKK**