

Väljaandja:  
Akti liik:  
Teksti liik:  
Jõustumise kp:  
Avaldamismärge:

Räpina Vallavolikogu  
määrus  
algtekst  
03.05.2015  
RT IV, 30.04.2015, 3

## Räpina Vallavolikogu 21. mai 2014. a määruse nr 19 "Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri" muutmine

Vastu võetud 22.04.2015 nr 5

Määrust muudetakse Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 8 lõike 4 punkti 2 alusel

### § 1. Määruse muutmine

Räpina Vallavolikogu 21. mai 2014. a määruse nr 19 "Räpina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskiri" punkt 3.4.9 sõnastada järgmiselt: „3.4.9 Ühiskanalisatsioonirajatiste kaitsmiseks ja suublasse lastava heitvee nõuetele vastavuse tagamiseks kehtivad reovee reostumuse piirkontsentratsioonid reoainete kaupa järgmiselt:

| Saasteaine näitaja | I grupp  | II grupp      | III grupp      | Maksimaalne piirkontsentratsioon |
|--------------------|----------|---------------|----------------|----------------------------------|
| Hõljuvaine mg/l    | Kuni 300 | 301 kuni 720  | 721 kuni 1300  | Üle 1300                         |
| BhT7 mg/l          | Kuni 290 | 291 kuni 750  | 751 kuni 1400  | Üle 1400                         |
| Üldfosfor mg/l     | Kuni 5   | 6 kuni 15     | 16 kuni 30     | Üle 30                           |
| Üldlämmastik mg/l  | Kuni 25  | 26 kuni 75    | 76 kuni 90     | Üle 90                           |
| pH                 | 6 kuni 9 | 6 kuni 9      | 6 või 9        | Alla 6 või üle 9                 |
| KHT mg/l           | Kuni 500 | 501 kuni 1500 | 1501 kuni 2500 | üle 2500                         |
| Naftasaadused mg/l | Kuni 0,3 | 0,3 kuni 1,0  | 1,1 kuni 5,0   | üle 5,0                          |

### § 2. Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiit Kala  
volikogu aseesimees