

**Vedelgaasimahutite minimaalsed kaugused välistest objektidest**

Väline objekt	Vedelgaasi arvestuslik kogus		
	kuni 5 tonni	5 kuni 50 tonni	50 kuni 200 tonni
Eramud	3 meetrit	35 meetrit	50 meetrit
Naaberkinnistu piir, üldkasutatav liiklusmagistraal, vedelgaasi ladustamisega mitteseotud hooned	5 meetrit	10 meetrit	25 meetrit
Eluhooned (üksik korrushoone, ridaelamu), liidluse sõlmpunktid	15 meetrit	35 meetrit	50 meetrit
Koolid, hotellid, elamualad, suure arvuga inimeste kogunemise kohad, turud	25 meetrit	50 meetrit	100 meetrit
Haiglad, vanadekodud, sanatooriumid	300 meetrit	300 meetrit	300 meetrit