

Siseministri 30. augusti 2010. a määruse nr 42
«Nõuded automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja
ehitised, millelt tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi
tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse»
lisa 1

Tabel – konventsionaalsete süsteemide
ruumide piirarv ja maksimaalne
avastamispiirkond

Ruumide piirarv	Piirkonna pindala m²
1	1600
3	1200
5	1000
10	650
15	500
20	400