

Siseministri 30. augusti 2010. a määruse nr 42
 «Nõuded automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja
 ehitised, millelt tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi
 tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse»
 lisa 2

Tabel – andurite valik sõltuvalt ruumi kõrgusest

Anduri tüüp	Ruumi kõrgus					
	4,5	>4,5≤6	>6≤8	>8≤11	>11≤25	>25
Temperatuuriandur						
1.klass 54 – 62 °C	x	x	x	O	–	–
2.klass 62 – 70 °C	x	x	O	–	–	–
3.klass 70 – 78 °C	x	O	–	–	–	–
Kõrgete temperatuuride andurid 74 – 160 °C	x	x	O	–	–	–
Suitsuandurid	x	x	x	x	O	–
Liiniandurid	x	x	x	x	x	–

x – sobib

O – kasutatakse erandjuhtudel

– – ei sobi