

Siseministri 30. augusti 2010. a määruse nr 42  
«Nõuded automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja  
ehitised, millelt tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi  
tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse»  
lisa 3

Tabel – ehitised, kus tuleb juhtida automaatse  
tulekahjusignalisatsioonisüsteemi teated  
Häirekeskusesse

Ehitise kasutusviis	Ehitist iseloomustavad näitajad		
	kasutajate arv	korruselisus	pindala
Majutushooned	> 100		
Ravi- ja hooldusasutused	> 50		
Kogunemishooned	300		
Büroohooned		> 4	
Tööstus- ja laohooned			> 1500 m <sup>2</sup> *

\* – ehitised, millele on tööstus- ja laohoone asjakohase normi alusel paigaldatud automaatne  
tulekahjusignalisatsioonisüsteem