

**HOONE TULETÕKKESEKTSIOONI
PIIRPINDALA**

	Hoone tuletuleohutusklass		
	TP1	TP2	TP3
II kasutusviis	1600 m ²	1600 m ²	800 m ²
III kasutusviis	800 m ²	800 m ²	400 m ²
IV kasutusviis	2400 m ²	1600 m ²	800 m ²
V kasutusviis	2400 m ²	1600 m ² *	800 m ²
VI ja VII kasutusviis	Asjakohase standardi järgi		
Pööningud	800 m ²	800 m ²	400 m ²
Keldrid	800 m ²	800 m ²	400 m ²

* 5–8-korruselises hoones on tuletõkkesektsiooni piirpindala 600 m².