

(siseministri 29.03.2023 määruse nr 7 sõnastuses)

## **Ehitised, mille kohta koostatakse tuleohutusaruanne**

Tuleohutusaruande peab koostama järgmiste ehitiste kohta:

1. ehitised, kus päästetöö tegemine on ohtlik või raskendatud:

1.1. üle 28 meetri kõrgused büroohooned ning tööstus- ja laohooned;

1.2. [kehtetu - RT I, 02.02.2021, 1 - jõust. 01.03.2021]

2. hooned, kus paiknevad elutähtsat või kommunaalteenust pakkuvad ettevõtted või asutused, side- ja navigatsiooniasutused:

2.1. hooned elektri-, soojus-, telekommunikatsiooni-, vee- või kanalisatsioonivarustuse tagamiseks, mille kaudu teenindab ettevõtte või asutus vähemalt 10 000 inimest (välja arvatud juhul, kui nimetatud hoonetele ei ole õigusaktiga kehtestatud tuleohutusnõudeid);

3. majutushooned:

3.1. 50 ja enama majutuskohaga majutushooned;

3.2. õpilaste või tudengite ühiselamud või laagrid, kui hoones on majutuskohti enam kui 50 inimesele või kui seal on majutuseks enam kui 25 tuba;

4. ööpäev ringi kasutatavad hooned, kus viibivad hoolealused või muud isikud, kes tulekahju korral ei saa iseseisvalt evakueeruda:

4.1. ravi- või hoolekandehooned, kus on kümme või enam voodikohta või viibib püsivalt kümme või enam isikut, kes ei suuda iseseisvalt või ilma kõrvalise abita evakueeruda;

4.2. kümne ja enama kinnipeetava isikuga vanglad, arestimajad ja muud kinnised asutused, kus viibivad isikud, kelle liikumisvabadus on piiratud pidevalt või teatud aja jooksul;

5. ehitised, kus paiknevad haridus- ja teadusasutused ja kus on alalisi viibimiskohti enam kui kümnele inimesele:

5.1. koolieelsed lasteasutused;

5.2. põhikoolid, gümnaasiumid;

5.3. kutseõppeasutused;

5.4. ülikoolid ja rakenduskõrgkoolid;

6. ehitised, kus on võimalik suurte rahvahulkade kogunemine:

6.1. kogunemishooned, mille tavapärase kasutajate arv on suurem kui 150 inimest või mille kogupind ületab 1000 m<sup>2</sup>;

6.2. muu kasutusviisiga hooned, kus asub püsivas kasutamises olev kogunemisruum, mille tavapärase kasutajate arv on suurem kui 150 inimest;

6.3. [kehtetu - RT I, 02.02.2021, 1 - jõust. 01.03.2021]

7. tööstus- ja põllumajanduslikud ehitised:

7.1. kemikaaliseaduse tähenduses suurõnnetuse ohuga ettevõtte tööstus- ja laohooned ning ohtliku ettevõtte 2. ja 3. tuleohuklassiga ehitised, mille pindala on üle 1000 m<sup>2</sup>; [RT I, 04.04.2023, 2 - jõust. 01.05.2023]

7.2. üle 1000 m<sup>2</sup> pindalaga 2. ja 3. tuleohuklassiga tööstus- ja laohooned, välja arvatud viljakuivatid, mille tehnovõrk või protsessid on seotud ohtliku või suurõnnetuse ohuga ettevõttega.

[RT I, 04.04.2023, 2 - jõust. 01.05.2023]