

Kraavi rajamise korral lubatud suurimad kõrvalekalded ehitusprojektis ettenähtud nõuetest

1. Kraavi põhja kõrguse ja laiuse suurimad lubatud kõrvalekalded ehitusprojektis ettenähtud nõuetest

Ehitusprojektis ettenähtud kraavi põhja kõrgus ja laius	Lubatud kõrvalekalle m	
	Kindlustamata kraav	Kindlustatava kraav
1. Põhja kõrgusarv sõltuvalt kraavi pikikaldest		
a) kuni 3‰	+0,15 kuni -0,20	+0,10 kuni -0,15
b) üle 3‰	+0,20 kuni -0,25	+0,15 kuni -0,20
2. Põhja laius		
a) kuni 1,0 m	+0,20 kuni -0,10	+0,10 kuni -0,05
b) üle 1,0 m	± 0,30	+0,20 kuni -0,10

2. Kraavi nõlvuse suurimad lubatud kõrvalekalded ehitusprojektis ettenähtud nõuetest

Ehitusprojektis ettenähtud nõlvus	Lubatud kõrvalekalle m
1:1,5	1:1,4 kuni 1:1,6
1:1,75	1:1,6 kuni 1:1,9
1:2	1:1,8 kuni 1:2,2
1:3	1:2,7 kuni 1:3,3