

(muudetud sõnastuses)

Suvised ruumitemperatuuri kontrolli üldandmed

Piirtemperatuur 27 °C
 Lubatud piirtemperatuuri ületavate kraadtundide arv < 150 °Ch

Nr	Simuleeritud ruum	Piirtemperatuuri ületavad kraadtunnid, °Ch
1	Korter 27, Elutuba	95
2	Korter 27, Magamistuba	5
3	Korter 16, Köök-elutuba	28
...		

Ruumi nr	Ajavahemik (kellaaeg)	Inimesed W/m ²	Seadmed W/m ²	Valgustus W/m ²
1...3	00:00-00:00	0	0	0
...				

Simulatsioonimudelite pildid ja temperatuuri kestuskõverad esitatakse eraldi lehel.

Kestuskõvera periood 01.06-31.08; haridushoones 01.05-15.06 ja 15.08-30.09)

pp.kk.aaaa	Eesnimi Perenimi	/allkirjastatud digitaalselt/
Kuupäev	Nimi	Allkiri