

**Ventilatsiooni välisõhu vooluhulgale ja energiaarvutuses kasutatavate  
ruumitemperatuuride seadeväärtustele kehtivad nõuded**

Hoone kasutusotstarve	Välisõhu vooluhulk, l/(s·m <sup>2</sup> )	Kütmise seadeväärtus, °C	Jahutuse seadeväärtus, °C
Väikeelamu köetava pinnaga < 120 m <sup>2</sup>	0,5	21	27
Väikeelamu köetava pinnaga ≥ 120 m <sup>2</sup> ja ridaelamu	0,42	21	27
Korterelamu	0,5	21	27
Kasarmu	1,5	21	27
Kontorahoone	2	21	25
Majutushoone	1	21	25
Ärihoone	2	21	25
Avalik hoone <sup>1</sup>	2	21	25
Spordihoone	2	18	25
Kaubandushoone ja terminal	2	18	25
Haridushoone	3	21	25
Koolieelse lasteasutuse hoone	2	21	25
Ravihoone	2	21	25
Tööstushoone	0,9	20	27
Laohoone	0,35	15	27

<sup>1</sup> Spordihoonele on sätestatud ülejäänud avalikest hoonetest erinev kütmise seadeväärtus.