

SAJUVETE KANALISATSIOONITORUSTIKU KÕRGUSED JA KALDED

Kalle projekti järgi, %	Suurim lubatud kalde hälve % võrra	Suurim lubatud kõrguste hälve, mm
> 0,5	0,15	50
0,3 – 0,5	0,10	30
< 0,3	0,10	20

Märkus:

Isevoolsete kanalisatsioonitorude paigaldamisel on lubatud kõrvalekalded projekteeritud kõrgusarvudest ja toru langust eeldusel, et kanalisatsioon töötaks häireteta: kaevu väljavool jääb madalamale kui sissevoolud ning torude lang järjestikuste kaevude vahel > 0. Langu ja kõrguste hälve ei tohi kumbki olla lubatust suurem.