

### **Energiasäästumeetmete loetelu**

Allpool esitatud nimekirjast valib energiamärgise andja ehitisregistri energiamärgise väljaandmise keskkonnas need kategooriad, mille osas soovib ta esitada ettepaneku energiasäästumeetme rakendamiseks. Pärast konkreetse kategooria valikut tuleb täpsustada meetme sisu. Energiamärgise andja pakub välja tehniliselt ning majanduslikult mõistlikud energiasäästumeetmed.

#### **KÜTTESÜSTEEM**

- terviklik asendamine
- torustiku soojustamine
- soojussõlme seadmestik
- kütteseadmed ning nende osad
- süsteemi hüdrauliline tasakaalustamine
- küttesüsteemi seksioneerimine
- küttekehade termostaatventiilid
- muu (vaba sisestus)

#### **JAHUTUSSÜSTEEM**

- terviklik asendamine
- jahutusseadmed ning nende osad
- jahutussüsteem (v.a seadmed)
- süsteemi hüdrauliline tasakaalustamine
- vabajahutus
- passiivne jahutus
- muu (vaba sisestus)

#### **SOOJA TARBEVEE SÜSTEEM**

- terviklik asendamine
- torustiku soojustamine
- tarbevee soojendamise seadmed ning nende osad
- süsteem (v.a seadmed)
- süsteemi hüdrauliline tasakaalustamine
- muu (vaba sisestus)

#### **VALGUSTUS**

- terviklik asendamine
- valgustusseadmed ning nende osad
- muu (vaba sisestus)

#### **VENTILATSIOONISÜSTEEM**

- terviklik asendamine
- ventilatsioonisüsteemi seadmed ning nende osad
- ventilatsioonisüsteem (v.a seadmed)
- õhuhulkade reguleerimine
- muu (vaba sisestus)

**AUTOMAATIKA**

- terviklik asendamine / väljaheitamine
- küttesüsteem
- jahutussüsteem
- tarbevee soojendamine
- valgustus
- ventilatsioonisüsteem
- muu (vaba sisestus)

**KANALISATSIOONISÜSTEEM**

- heitvee soojuse ärakasutamine
- muu (vaba sisestus)

**VÄLISPIIRDED**

- väliseinad
- katus
- põrand
- avatäited
- õhulekete tihendamine
- muu (vaba sisestus)

**MUUD MEETMED**

- hoone kasutusrežiim
- energiaaudit
- muu (vaba sisestus)

Lisaks ülaltoodule kantakse energiamärgisele:

- 1) info lisateabe saamise võimaluste kohta energiasäästumeetmete osas;
- 2) teave või soovitused energiasäästumeetmete rakendamiseks vajalike tegevuste kohta;
- 3) riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse üksuse omandis oleva hoone puhul soovitus rakendada energiasäästumeetmeid energiamärgise kehtivusaja jooksul.