

Siseministri 7. jaanuari 2013. aasta määrus nr 1
 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile
 ja ehitistele, kust tuleb automaatse
 tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade
 edastada Häirekeskusesse, ning tulekahjuteate
 edastamise ja sellest loobumise kord”
 LISA 2
 (siseministri 03.11.2025 määruse nr 33 sõnastuses)

**Ehitised, kus tuleb edastada automaatse
 tulekahjusignalisatsioonisüsteemi teated
 Häirekeskusesse**

Ehitise kasutusviis	Ehitist iseloomustavad näitajad		
	1) kasutajate arv	2) tuleohuklass ja tehnoloogilised protsessid	3) ohtlikud ained ja nende kogused
Ravi- ja hoolekandeesutus	üle 50	–	–
Suurõnnetuse ohuga või ohtlike ettevõtete tööstushoone*	–	2. või 3. tuleohuklass ja milles on automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi nõue ning kus toimuvad ohtlike kemikaalidega töö- või tehnoloogilised protsessid	üle 50 tonni ammoniaaki või üle kümne tonni kloori

* Rakendatakse tulpa 2 või 3.