

Riigihalduse ministri 05.03.2019. a määrus nr 10
„Keskkvalitsuse hoonete energiatõhususe
parandamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“
Lisa 2

Pidevaks kasutamiseks ette nähtud siseruumide sisekliima parameetrid ruumide kasutusajal

Sisekliima parameeter	Väärtus
Ruumitemperatuur kütteperioodil (välja arvatud eriotstarbelised ruumid), °C	20–24
Ruumitemperatuur jahutusperioodil (välja arvatud eriotstarbelised ruumid), °C	23–26
Süsihappegaasi (CO ₂) suurim lubatud kontsentratsioon (välja arvatud eriüritused ja suure inimtihedusega ruumid), ppm	900