

Tuletõkkeavatäidete ja klaasitud mittekandvate tuletõkkeseinte nõuetele vastavus

1. Toote vastavussertifikaadi väljastab sertifitseerimisasutus, kes on selleks tegevuseks akrediteeritud.
2. Vastavussertifikaat põhineb toote tüübikatsetel ja tootja tootmisohje süsteemil. Tulepüsivuskatsed teeb selleks tegevuseks akrediteeritud katselabor.
3. Välistuletõkkeuste ja tuletõkkeakende puhul tuleb lisaks tulepüsivusele määrata käesoleva määruse lisa 2 punktides 2 ja 3 nimetatud omadused.
4. Kui tuletõkkeavatäite soojusisolatsioonivõime (I) kriteerium täidab standardi EVS EN 13501-2 klassi I2 kohta toodud nõudeid, siis eeldatakse, et avatäidete puhul on klassi EI nõuded täidetud.
5. Tuletõkkeavatäide, mis erineb sertifitseeritud tootest (mõõdud väljuvad väljastatud vastavussertifikaadi piiridest, materjalid, erinev paigaldusviis) või millele rakenduvad muinsuskaitse nõuded, määratletakse erilahendusega tootena, millele annab ekspertarvamuse lisa 1 punktis 1 nimetatud asutus. Ekspertarvamuse vajadus ning selle põhjendus tuleb kajastada ehitusloa taotlemiseks esitatava ehitusprojekti staadiumis.
6. Tuletõkkeavatäidetega peab kaasas olema kasutus- ja paigaldusjuhend, mis on seotud konkreetse avatäite tüübiga.
7. Tuletõkkeukse tähistusel tuleb näidata järgmised andmed:
 - a. toote tüübi tähis või tunnusnumber;
 - b. tulepüsivusklass;
 - c. sertifikaadi number ja sertifikaadi väljaandja tunnus;
 - d. valmistaja tunnus;
 - e. valmistusaasta.
8. Erilahendusena määratletud tuletõkkeukse tähistusel tuleb näidata järgmised andmed:
 - a. toote tüübi tähis või tunnusnumber;
 - b. tulepüsivusklass;
 - c. ekspertarvamuse number ja ekspertarvamuse väljaandja tunnus;
 - d. valmistaja tunnus;
 - e. valmistusaasta.
9. Tuletõkkeavatäited peavad olema tähistatud püsivalt ja nähtavalt paigaldatud metalltahvliga või muu raskesti eemaldatavast materjalist tähisega suuruses minimaalselt 25 × 55 mm.
10. Hingedega uksele tuleb tähistus kinnitada igale ukselehele ja lengile ning lükanduksel ukselehe(ted)ele umbes 1,5 m kõrgusele.
11. Klaasitud mittekandval tuletõkkeseinal või mittevavataval tuletõkkeaknal tuleb kinnitada tähistus ainult tarindi ühele poolele ning üks tähis igale ühtse tervikuna käsitletavale osale. Sellises vaheseinas paiknevad ukсед peavad olema eraldi tähistatud.
12. Kui tuletõkkeavatäidete paigaldamisel ja kasutamisel lähtutakse kasutus- ja paigaldusjuhendist, siis eeldatakse, et nõuded tuletõkkeavatäite paigaldamisele ja kasutamisele on täidetud.