

## **Ehitised, mille kohta koostatakse tuleohutusaruanne**

Tuleohutusaruande koostamine on kohustuslik järgmiste ehitiste korral:

1. Ehitised, kus päästetööde sooritamise ohtlikkus või raskendatus:
  - 1.1. kümne- ja enamakorruselised hooned;
  - 1.2. maa-alused garaažid, mille kogupind ületab 2000 m<sup>2</sup>.
2. Hooned, kus paiknevad elutähtsat või kommunaalteenust pakkuvad ettevõtted või asutused, side- ja navigatsiooniasutused:
  - 2.1. hooned elektri-, soojus-, telekommunikatsiooni-, vee- või kanalisatsioonivarustuse tagamiseks, mille kaudu teenindab ettevõtte või asutus vähemalt 1000 inimest.
3. Majutushooned:
  - 3.1. 50 ja enama kohaga majutushooned;
  - 3.2. õpilaste ühiselamud või laagrid, kui hoones on kohti enam kui 50 inimesele või kui seal on majutuseks enam kui 25 tuba.
4. Ööpäevaringselt kasutatavad hooned, kus viibivad hoolealused või muud isikud, kes tulekahju korral ei saa iseseisvalt evakueeruda:
  - 4.1. ravi- või hoolekandehooned, kus viibib püsivalt kümme või enam isikut, kes ei suuda iseseisvalt või ilma kõrvalise abita evakueeruda;
  - 4.2. kümne ja enama kinnipeetava isikuga vanglad, arestimajad ja muud kinnised asutused, kus viibivad isikud, kelle liikumisvabadus on piiratud pidevalt või teatud aja jooksul.
5. Ehitised, kus paiknevad haridus- ja teadusasutused ja kus on alalisi viibimiskohti enam kui kümnele inimesele:
  - 5.1. koolieelsed lasteasutused;
  - 5.2. põhikoolid, gümnaasiumid;
  - 5.3. kutseõppeasutused;
  - 5.4. ülikoolid ja rakenduskõrgkoolid.
6. Ehitised, kus on võimalik suurte rahvahulkade kogunemine:
  - 6.1. kogunemisruumid või -hooned, mida kasutavad püsivalt enam kui 150 inimest;
  - 6.2. muud kogunemisruumid ja -hooned, millel on rohkem kui üks korrus ning kus on alalisi viibimiskohti enam kui 50 inimesele.
7. Tööstus- ja põllumajanduslikud hooned:
  - 7.1. enam kui 1500 m<sup>2</sup> pindalaga tööstus- ja laohooned, kus hoiustatakse või töödeldakse peamiselt põlevmaterjali või plahvatusohtlikke aineid (põlemiskoormus üle 600 MJ/m<sup>2</sup> kohta);
  - 7.2. ehitised, milles paiknevad ettevõtted, mis tulenevalt kemikaaliseadusest kuuluvad ohtliku ettevõtte või suurõnnetuse ohuga ettevõtte kategooriasse.