

Siseministri 07.01.2013 määrus nr 1  
„Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised,  
kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi  
tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse”  
Lisa 1

Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ruumide piirarv ja maksimaalne avastamispiirkond

<b>Ruumide piirarv</b>	<b>Piirkonna pindala m<sup>2</sup></b>
1	1600
3	1200
5	1000
10	650
15	500
20	400