

Siseministri 07.01.2013 määrus nr 1  
„Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised,  
kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi  
tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse”

Lisa 2

Ehitised, kus tuleb juhtida automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi teated  
Häirekeskusesse

Ehitise kasutusviis	Ehitist iseloomustavad näitajad		
	kasutajate arv	korruselisus	pindala
Majutushooned	> 100		
Ravi- ja hooldusasutused	> 50		
Kogunemishooned	> 500		
Büroohooned		> 8	
Tööstus- ja laohooned			> 4000 m <sup>2</sup> * Suurõnnetuse ohuga ettevõtte**

\* – tööstus- ja laohoonetest tuleb Häirekeskusega ühendada 2. ja 3. tuleohuklassi kuuluvad ehitised, see tähendab ehitised milles toimuvad tootmine ja ladustamine, kus tuleoht ja tule leviku võimalus on suure tõenäosusega ning samuti ehitised milles toimuvad tootmine ja ladustamine, kus peale suure tuleohu on veel plahvatusoht.

\*\* – kemikaaliseaduse alusel suurõnnetuse ohuga ettevõteteks klassifitseeritud ettevõtte tööstus- ja laohoonest tuleb juhtida automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi teated Häirekeskusesse, kui suurõnnetuse ohuga ettevõtte ehitisesse on kohustus paigaldada automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, sealhulgas ka alla 4000 m<sup>2</sup> pindalaga hoonetes.