

Kvartali hooldustööde akt

EHITIS:		Kontaktisik:	
Address:		Mob/Tel:	
Hooldusleping nr :			
Keskseadmed	Tüüp	Testitud	Märkused
Süsteemi keskseade			
Kas on konfiguratsiooni muudetud?			
Akud	Ah,V,t°Ah,V,t°	
Kontrollida reservtoite akude mahtuvust			
Indikatsioonipaneel			
Lühiseeraldaja			
Liinimoodul			
		JAH	EI
Visuaalne ATS seadmete ja niiskuslekke kontroll			Märkused
Signaal jõuab Häirekeskusesse			
Keskseade eristab:			
Katkestus andurite liinis			
Lühis andurite liinis			
Katkestus sireenide ahelas			
Lühis sireenide ahelas			
Põhitoite katkestus			
Varutoite katkestus			
Ventilatsioonijuhtimine on töökorras			
Liftide, tuletõkkeuste, suitsueemaldusluukide automaatne rakendumine on töökorras			
Anduri või tulekahjuteatenupu rakendumine			
..... juhtimine on töökorras			
..... juhtimine on töökorras			
Kas ATS dokumentatsiooni hoidekoht on tähistatud?			
Kas ATS-süsteemi paiknemisskeem on hoidekohas?			
Kas ATS-süsteemi keskseadme kasutusjuhend on hoidekohas?			
Kas süsteemi hoolduspäevik on hoidekohas?			
Kas sissekanne süsteemi hoolduspäevikusse on tehtud?			
Hooldaja märkused	Lisa		
Kliendi märkused	Lisa		

Käesolev akt on koostatud selles, et on üle antud ja vastu võetud tulekahjusignalisatsioonisüsteemi kvartaalne hooldus. Süsteemi tööpõhimõte ja praktiline kasutamine on Tellijale arusaadav. Esitatud töö on vastav sõlmitud hoolduslepingu tingimustele ja on Tellija poolt vastu võetud.

Süsteemi hooldaja	kuupäev	Nimi	allkiri
Omanik või tema esindaja			