

Siseministri 07.01.2013 määrus nr 1
 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised,
 kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi
 tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse”

Lisa 4

Aasta hooldustööde akt

EHITIS:				Kontaktisik:	
Address:				Mob/Tel:	
Hooldusleping nr :					
Andurid	Tüüp	Testitud	Hooldatud	Tsooni number	
Suitsudetektor(id)					
Kombineeritud (Suits+temperatuur)					
Suitsuandurid					
Temperatuuriandurid					
Analoogandurid					
Leegiandurid					
Käsiteadusti(d)					
Aadrebbelement(id)					
Lühise eraldaja(d)					
Sireen(id)					
Häirekell(ad)					
Aku(d)					
Keskseade					
Tulekahjuteatenupp					
Süsteemi voolutarve akudelt:	Normaalolekus:mA	HäireolekusmA	
Akude laadimispinge (V)					

	JAH	EI	Märkused
Ventilatsioonijuhtimine on töökorras?			
.....juhtimine on töökorras?			
Kas signaal jõuab Häirekeskusesse?			
Kas jooniste hoidekoht on tähistatud?			
Kas süsteemi ATS-seadmete paiknemisskeem on jooniste hoidekohas?			
Kas süsteemi keskseadme kasutusjuhend on jooniste hoidekohas?			
Kas süsteemi hoolduspäevik on jooniste hoidekohas?			
Kas sissekanne süsteemi hoolduspäevikusse on tehtud?			
Kas süsteemi kasutamise täiendav väljaõpe tehtud?			
Kas juurdepääs kõikidele ruumidele on tagatud?			
Kas süsteem on hooldatud vastavalt kehtivale hooldusjuhendile?			
Hooldaja märkused	Lisa		
Kliendi märkused	Lisa		

Käesolev akt on koostatud selles, et on üle antud ja vastu võetud tulekahjusignalisatsioonisüsteemi iga-aastane hooldus. Süsteemi tööpõhimõte ja praktiline kasutamine on Tellijale arusaadav. Esitatud töö on vastav sõlmitud hoolduslepingu tingimustele ja on Tellija poolt vastu võetud.

Süsteemi hooldaja	kuupäev	Nimi	allkiri
Omanik või tema esindaja			