

KINNITATUD


Siseministri 18. veebruari 2021. aasta määrus nr 10
„Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise,
korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse
nõuded, tingimused ning kord“

Lisa 2

(siseministri 12.12.2022 määruse nr 1-1/46 sõnastuses)


Veevõtukoha viit

1. Veevõtukoha viida taust peab olema valgustpeegeldav ja valget (RAL9003) värvi.
2. Veevõtukoha viida ääre raam ja võtme kujutis peavad olema valgustpeegeldavad ning survestatud veeallika puhul punast (RAL3001), survestamata veeallika puhul rohelist (RAL6032) ja päästetehnikaga survestatava veevõtukoha puhul sinist (RAL5005) värvi.
3. Veevõtukoha viida kaugus veevõtukohast vasakule või paremale meetrites on võtme kujutise vasak- või parempoolse käepideme all.
4. Veevõtukoha viida kaugus veevõtukohast viidast ettepoole meetrites on võtme kujutise all.




Joonis 1. Veevõtukoha viida mõõtmed, info paigutus ja värvused


SURVESTATUD
VEEALLIKAL PAIKNEVA
VEEVÕTUKOHA
VIIT



SURVESTAMATA
VEEALLIKAL PAIKNEVA
VEEVÕTUKOHA
VIIT



PÄÄSTETEHNIKA GA
SURVESTATA VA
VEEVÕTUKOHA
VIIT



Joonis 2. Veevõtukohta viida näidised