

Normaalaasta kraadpäevade arvu alusel taandatud netoenergiatarve hoone kütteks

Hoone köetav pind, m²	Netoenergiatarve köetava pinna ühiku kohta [kWh/(m²a)]
≤ 70	300
71 - 100	293
101 - 150	286
151 - 250	279
250 - 400	272
401 - 600	265
601 - 800	258
801 - 1200	251
1201 - 2500	244
2501 - 4500	237
≥ 4501	230