

Hoone energiatõhususarvu ja kaalutud energiaerikasutuse klassi määramine

Hoone energiatõhususarvu (ETA) klass või kaalutud energiaerikasutuse (KEK) klass määratakse käesolevas lisas esitatud skaala järgi, lähtudes:

- energiatõhususarvust, mis on määratud määruse § 7 alusel, või
- hoone kaalutud energiaerikasutusest, mis on määratud määruse § 14 alusel.

ETA või KEK-i klassi skaala valitakse olenevalt hoone kasutamise otstarbest.

ETA või KEK-i klassi määramise skaala olenevalt hoone kasutamise otstarbest

1. Väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga < 120 m²

ETA või KEK, kWh/(m ² ·a)	Klass
ETA või KEK ≤ 135	A
136 ≤ ETA või KEK ≤ 160	B
161 ≤ ETA või KEK ≤ 185	C
186 ≤ ETA või KEK ≤ 235	D
236 ≤ ETA või KEK ≤ 285	E
286 ≤ ETA või KEK ≤ 350	F
ETA või KEK > 350	G

2. Väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga 120–220 m² ja ridaelamu

ETA või KEK, kWh/(m ² ·a)	Klass
ETA või KEK ≤ 120	A
121 ≤ ETA või KEK ≤ 140	B
141 ≤ ETA või KEK ≤ 160	C
161 ≤ ETA või KEK ≤ 210	D
211 ≤ ETA või KEK ≤ 260	E
261 ≤ ETA või KEK ≤ 330	F
ETA või KEK > 330	G

3. Väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga > 220 m²

ETA või KEK, kWh/(m ² ·a)	Klass
ETA või KEK ≤ 100	A
101 ≤ ETA või KEK ≤ 120	B
121 ≤ ETA või KEK ≤ 140	C
141 ≤ ETA või KEK ≤ 200	D
201 ≤ ETA või KEK ≤ 250	E
251 ≤ ETA või KEK ≤ 320	F
ETA või KEK > 320	G

4. Korterelamu

ETA vði KEK, kWh/(m ² ·a)	Klass
ETA vði KEK ≤ 110	A
111 ≤ ETA vði KEK ≤ 130	B
131 ≤ ETA vði KEK ≤ 150	C
151 ≤ ETA vði KEK ≤ 180	D
181 ≤ ETA vði KEK ≤ 220	E
221 ≤ ETA vði KEK ≤ 260	F
ETA vði KEK > 260	G

5. Kasarmu

ETA vði KEK, kWh/(m ² ·a)	Klass
ETA vði KEK ≤ 160	A
161 ≤ ETA vði KEK ≤ 190	B
191 ≤ ETA vði KEK ≤ 240	C
241 ≤ ETA vði KEK ≤ 290	D
291 ≤ ETA vði KEK ≤ 340	E
341 ≤ ETA vði KEK ≤ 390	F
ETA vði KEK > 390	G

6. Kontorihoone

ETA vði KEK, kWh/(m ² ·a)	Klass
ETA vði KEK ≤ 95	A
96 ≤ ETA vði KEK ≤ 125	B
126 ≤ ETA vði KEK ≤ 160	C
161 ≤ ETA vði KEK ≤ 210	D
211 ≤ ETA vði KEK ≤ 260	E
261 ≤ ETA vði KEK ≤ 320	F
ETA vði KEK > 320	G

7. Majutushoone

ETA vði KEK, kWh/(m ² ·a)	Klass
ETA vði KEK ≤ 140	A
141 ≤ ETA vði KEK ≤ 165	B
166 ≤ ETA vði KEK ≤ 200	C
201 ≤ ETA vði KEK ≤ 240	D
241 ≤ ETA vði KEK ≤ 290	E
291 ≤ ETA vði KEK ≤ 350	F
ETA vði KEK > 350	G

8. Ärihoone

ETA või KEK, kWh/(m ² ·a)	Klass
ETA või KEK ≤ 125	A
126 ≤ ETA või KEK ≤ 145	B
146 ≤ ETA või KEK ≤ 180	C
181 ≤ ETA või KEK ≤ 220	D
221 ≤ ETA või KEK ≤ 270	E
271 ≤ ETA või KEK ≤ 320	F
ETA või KEK > 320	G

9. Avalik hoone

ETA või KEK, kWh/(m ² ·a)	Klass
ETA või KEK ≤ 130	A
131 ≤ ETA või KEK ≤ 155	B
156 ≤ ETA või KEK ≤ 190	C
191 ≤ ETA või KEK ≤ 230	D
231 ≤ ETA või KEK ≤ 270	E
271 ≤ ETA või KEK ≤ 310	F
ETA või KEK > 310	G

10. Kaubandushoone ja terminal

ETA või KEK, kWh/(m ² ·a)	Klass
ETA või KEK ≤ 150	A
151 ≤ ETA või KEK ≤ 180	B
181 ≤ ETA või KEK ≤ 210	C
211 ≤ ETA või KEK ≤ 240	D
241 ≤ ETA või KEK ≤ 280	E
281 ≤ ETA või KEK ≤ 320	F
ETA või KEK > 320	G

11. Haridushoone

ETA või KEK, kWh/(m ² ·a)	Klass
ETA või KEK ≤ 95	A
96 ≤ ETA või KEK ≤ 115	B
116 ≤ ETA või KEK ≤ 155	C
156 ≤ ETA või KEK ≤ 195	D
196 ≤ ETA või KEK ≤ 240	E
241 ≤ ETA või KEK ≤ 290	F
ETA või KEK > 290	G

12. Lastehoiuhoone ja lasteiaahoone

ETA või KEK, kWh/(m ² ·a)	Klass
ETA või KEK ≤ 95	A
96 ≤ ETA või KEK ≤ 115	B
116 ≤ ETA või KEK ≤ 155	C
156 ≤ ETA või KEK ≤ 195	D
196 ≤ ETA või KEK ≤ 240	E
241 ≤ ETA või KEK ≤ 290	F
ETA või KEK > 290	G

13. Ravihoone

ETA või KEK, kWh/(m ² ·a)	Klass
ETA või KEK ≤ 100	A
101 ≤ ETA või KEK ≤ 125	B
126 ≤ ETA või KEK ≤ 160	C
161 ≤ ETA või KEK ≤ 210	D
211 ≤ ETA või KEK ≤ 270	E
271 ≤ ETA või KEK ≤ 330	F
ETA või KEK > 330	G

14. Laohoone

ETA või KEK, kWh/(m ² ·a)	Klass
ETA või KEK ≤ 60	A
61 ≤ ETA või KEK ≤ 75	B
76 ≤ ETA või KEK ≤ 100	C
101 ≤ ETA või KEK ≤ 130	D
131 ≤ ETA või KEK ≤ 160	E
161 ≤ ETA või KEK ≤ 210	F
ETA või KEK > 210	G

14¹. Korterelamu soe parkimismaja

ETA või KEK, kWh/(m ² ·a)	Klass
ETA või KEK ≤ 35	A
36 ≤ ETA või KEK ≤ 40	B
41 ≤ ETA või KEK ≤ 50	C
51 ≤ ETA või KEK ≤ 60	D
61 ≤ ETA või KEK ≤ 70	E
71 ≤ ETA või KEK ≤ 80	F
ETA või KEK > 80	G

15. Tööstushoone

ETA või KEK, kWh/(m ² ·a)	Klass
ETA või KEK ≤ 105	A
106 ≤ ETA või KEK ≤ 130	B
131 ≤ ETA või KEK ≤ 170	C
171 ≤ ETA või KEK ≤ 220	D
221 ≤ ETA või KEK ≤ 270	E
271 ≤ ETA või KEK ≤ 330	F
ETA või KEK > 330	G

16. Suure energiatarbega hoone

ETA või KEK, kWh/(m ² ·a)	Klass
ETA või KEK ≤ 820	A
821 ≤ ETA või KEK ≤ 850	B
851 ≤ ETA või KEK ≤ 950	C
951 ≤ ETA või KEK ≤ 1050	D
1051 ≤ ETA või KEK ≤ 1150	E
1151 ≤ ETA või KEK ≤ 1250	F
ETA või KEK ≥ 1251	G