

Keskkonnaministri 20.06.2013. a määrus nr 40
„Jäätme põletus- ja koospõletustehastest väljuvate gaaside
puhastamisel tekkiva reovee käitlemise tulemusena tekkiva
heitvee saasteainete heite piirväärtused ning suublasse juhitava
heitvee piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid”

Lisa

**PÕLEMISGAASIDE VEEGA PUHASTAMISEL TEKKIVA REOVEE KÄITLEMISE
TULEMUSENA TEKKIVA HEITVEE SAASTEAINETE HEITE PIIRVÄÄRTUSED**

Saasteained	Heite piirväärtused massisisaldustena filtreerimata proovides	
1. Heljuvainesisaldus	95% 30 mg/l	100% 45 mg/l
2. Elavhõbe (Hg) ja selle ühendid, arvatuna elavhõbedaks	0,03 mg/l	
3. Kaadmium (Cd) ja selle ühendid, arvatuna kaadmiumiks	0,05 mg/l	
4. Tallium (Tl) ja selle ühendid, arvatuna talliumiks	0,05 mg/l	
5. Arseen (As) ja selle ühendid, arvatuna arseeniks	0,15 mg/l	
6. Plii (Pb) ja selle ühendid, arvatuna pliiiks	0,2 mg/l	
7. Kroom (Cr) ja selle ühendid, arvatuna kroomiks	0,5 mg/l	
8. Vask (Cu) ja selle ühendid, arvatuna vaseks	0,5 mg/l	
9. Nikkel (Ni) ja selle ühendid, arvatuna nikliks	0,5 mg/l	
10. Tsink (Zn) ja selle ühendid, arvatuna tsingiks	1,5 mg/l	
11. Dioksiinid ja furaanid, üldsisaldus ¹	0,3 ng/l	