

Ventilatsiooni välisõhu vooluhulgale ja energiaarvutuses kasutatava ruumitemperatuuri seadeväärtusele kehtivad nõuded

Hoone kasutamise otstarve	Välisõhu vooluhulk, l/(s·m ²)	Kütmise seadeväärtus, °C	Jahutuse seadeväärtus, °C
Väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga < 120 m ²	0,5	21,5	26 ²
Väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga ≥ 120 m ² ja ridaelamu	0,42	21,5	26 ²
Korterelamu - püstitamisel	0,5	21,5	26 ²
Korterelamu - olulisel rekonstrueerimisel	0,5	21,5	27 ²
Kasarmu	1,5	21,5	26 ²
Kontorihoone	2	21,5	25
Majutushoone	1	21,5	25
Ärihoone	2	21,5	25
Avalik hoone ¹	2	21,5	25
Spordihoone	2	18	25
Kaubandushoone ja terminal	2	18	25
Haridushoone	3	21,5	25
Lastehoiuhoone ja lasteaiahoone	2	21,5	25
Ravihoone	2	21,5	25
Tööstushoone	0,9	20	27
Laohoone ja korterelamu soe parkimismaja	0,35	15	27

¹ Spordihoonele on sätestatud ülejäänud avalikest hoonetest erinev kütmise seadeväärtus.

² Juhul, kui hoones on jahutussüsteem, kasutatakse energiaarvutuses jahutussüsteemi juhtimiseks väärtust 25 °C.