

**Ventilatsiooni välisõhu vooluhulga ja energiaarvutuses kasutatavate ruumitemperatuuride  
seadeväärtused**

Hoone kasutusotstarve	Välisõhu vooluhulk l/(s m <sup>2</sup> )	Kütmise seadeväärtus °C	Jahutuse seadeväärtus °C
Väikeelamu	0,42	21	27
Korterelamu	0,5	21	27
Büroohoone, teenindushoone, raamatukogu ja teadushoone	2	21	25
Kaubandushoone ja terminal	2	18	25
Ärihoone, v.a kaubandus- ja teenindushoone	1,5	21	25
Avalik hoone, v.a spordihoone ja raamatukogu	2	21	25
Spordihoone, v.a siseujula	2	18	25
Siseujula	2	22	25
Haridushoone Koolieelne lasteasutus	3	21	25
Tervishoiuhoone	4	22	25