

HOONE
TULETÕKKEKONSTRUKTSIOONIDE
TULEPÜSIVUS

	Hoone tuleohutusklass				
	TP1 ja TP2			TP2	TP3
	3–8-korruseline				
	Eripõlemiskoormus MJ/m ²			Korruste arv	
	üle 1200	600– 1200	alla 600	kuni 2	kuni 2
Tuletõkkekonstruktsioonid pealmaakorrustel	EI 120	EI 90	EI 60	EI 30	EI 30
Tuletõkkekonstruktsioonid pööningul	EI 30	EI 30	EI 30	EI 30	EI 30
Tuletõkkekonstruktsioonid keldris	EI 120	EI 90	EI 60	EI 60	EI 30
II kasutusviisi hoone majutusruumide seinad ja uksed	EI 15	EI 15	EI 15	EI 15	EI 15