

Lisa 1 - Ühisveevärgi puurkaev-pumplate tehnilised andmed

Puurkaevu nimetus/asukoht	Mustvee linna Jõe tn PK	Mustvee linna Tartu tn PK	Avinurme PK	Avinurme töökoja PK	Avinurme Kultuurimaja PK	Ulvi PK	Ulvi töökoja PK	Kääpa uus PK	Kääpa PK	Voore Koolimaja PK	Voore PK	Voore nr 2 PK	Kükita puurkaev	Tiheda puurkaev	Lohusuu Kooli PK	Lohusuu Ridaelamute PK	
Katastri nr.	12102	12094	25612	5412	5435	5822	19589	59079	11789	24444	11776	15569	11778	11787	9022	3562	
Passi nr.	H-41-I	A-411-M	7004	3999	6082	2024	1-1001	-	4853	24444	1981	735	1757	3417	6621	2016	
Kasutatav põhjavee kiht	O	O	O	O	O	O	O	D _{2,1}	D _{2,1}	O-Ca	S-O	O	O	O	O	O	
Puurimise aasta	1975	1959	2009	1975	1989	1967	1989	2019	1980	2008	1967	2001	1966	1972	1993	1967	
Puurkaevu tootlikkus, m ³ /h	65,5	18	12	14	4,8	8,4	2,6	15,1	8	7	4	2,4	36	10,8	40	0,7	
Lubatud veevõtt, m ³ /d	191,8	38,4	107,4	0	0	16,4	0	24,5	24,5	51,3	0	0	15	0	12,1	-	
Tegelik toodetud vee kogus, m ³ /d	100,1	0,0	54,1	0	0	6,8	0	-	15,6	37,7	2,8	0	9,3	3,9	-	-	
Tarbitud vee kogus m ³ /d	91,5	0	40,9	0	0	5	0	-	15,4	17,4		0	4,9	2,8	-	-	
Reguleerimisese	2x25 m ³ mahutid ning II-astme pumpla	-	2x50 m ³ mahutid ning II-astme pumpla	sulgarmatuur/regulaator/hüdrofoor	sulgarmatuur	Hüdrofoor 0,5 m ³	Hüdrofoor ca 1,5 m ³	Hüdrofoor 0,2 m ³	Hüdrofoor 0,2 m ³	0,5 m ³ hüdrofoor, 35 m ³ mahuti ning II-astme pumpla	Hüdrofoor 0,5 m ³	sulgarmatuur/regulaator/hüdrofoor	Hüdrofoor 0,5 m ³	Hüdrofoor 0,5 m ³	Hüdrofoor 0,2 m ³	Hüdrofoor 0,1 m ³	
Veetöötlusese	Aereeritavad rauaeraldusfiltrid (2 tk)	puubub	Raua- ja mangaani-eraldusfiltrid EURA IRA 75 Duplex	puubub	puudub	Raua- ja mangaani-eraldusfiltrid (2 tk)	puudub	Raua- ja mangaani-eraldusfiltrid PDA-402	Raua- ja mangaani-eraldusfiltrid PDA-402	Raua-mangaani-eraldusfiltrid GQ800S (3 tk)	Raua- ja mangaani-eraldusfiltrid PDA-502	puudub	Raua-mangaani-eraldusfiltrid (2 tk)	Raua-mangaani-eraldusfiltrid ARS 750 Duplex	Raua-mangaani-eraldusfiltrid (2 tk)	puudub	
Veetöötlusese tootlikkus	-	-	9 m ³ /h	puudub	puudub	3 m ³ /h	puudub	4,5 m ³ /h	4,5 m ³ /h	2 m ³ /h	5,7 m ³ /h	puudub	40 m ³ /h	7,8 m ³ /h	-	-	
Puurkaevu sügavus, m	110	120	100	55	40	150	120	75	65	287	180	123	120	125	70	45	
Staatiline veetase, m	1,93	1	6	3,4	0	5,5	3	1,56	2	12	1,8	38	1	6	-0,8	2	
Deebit (l/s)	18,2	5	3,33	3,91	1,33	2,33	0,72	4,2	2,22	1,94	1,1	0,67	10	3	11,11	0,2	
Veemõõtja olemasolu	Jah	Jah	Jah	Jah	Ei	Jah	Ei	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	Jah	
Puurkaevu hoone seisukord	Heas seisukorras	Halb	Heas seisukorras	Rahuldav	Rahuldav	Heas seisukorras	Rahuldav	Rahuldav	Rahuldav	Heas seisukorras	Rahuldav	Rahuldav	Rahuldav	Heas seisukorras	Rahuldav	Rahuldav	
Puurkaev-pumpla rajamise/rekonstrueerimise aasta	2007	1959	2009	-	-	2012	info puudub	2019	-	2009	2005	info puudub	2014	2014	2018	-	
Puurkaevu sanitaarkaitseala, m	50	50	50	50	50	50	50	10	50	50	50	50	30	10	50	50	
Puurkaevu sanitaarkaitseala olukord	Osaliselt tagatud	Tagatud	Osaliselt tagatud	Osaliselt tagatud	Tagatud	Tagatud	Tagatud	Tagatud	Osaliselt tagatud	Tagatud	Osaliselt tagatud	Osaliselt tagatud	Tagatud	Tagatud	Osaliselt tagatud	Osaliselt tagatud	
Omanik	OÜ Mustvee Linnavara	OÜ Mustvee Linnavara	AS Emajõe Veevärk	AS Emajõe Veevärk	AS Emajõe Veevärk	AS Emajõe Veevärk	AS Emajõe Veevärk	AS Emajõe Veevärk	AS Emajõe Veevärk	Mustvee vald	Mustvee vald	Mustvee vald	Mustvee vald	Mustvee vald	Mustvee vald	Korteriühistu	
Haldaja	OÜ Mustvee Linnavara	OÜ Mustvee Linnavara	AS Emajõe Veevärk	AS Emajõe Veevärk	AS Emajõe Veevärk	AS Emajõe Veevärk	AS Emajõe Veevärk	AS Emajõe Veevärk	AS Emajõe Veevärk	AS Emajõe Veevärk	AS Emajõe Veevärk	AS Emajõe Veevärk	Mustvee vald	AS Emajõe Veevärk	AS Emajõe Veevärk	Mustvee vald	Korteriühistu

Andmed: AS Emajõe Veevärk, Mustvee Vallavalitsus, Keskkonnaregister