

Joogivee kvaliteedi analüüsitulemused

Näitaja	Lubatud piirnorm*	Ühik	Mustvee veevärgivesi, Tartu tn 5 17.07.17	Mustvee veevärgivesi, Tartu tn 5 10.07.18	Mustvee veevärgivesi, Tartu tn 28 10.07.18	Mustvee veevärgivesi, Narva tn 9 10.07.18	Avinurme veevärgivesi, Gümnaasium 11.04.18	Avinurme veevärgivesi, Gümnaasium 09.05.18	Avinurme veevärgivesi, Jaama 1a 15.10.18	Kükita veevärgivesi, Kultuurimaja 06.07.17	Kükita veevärgivesi, Kultuurimaja 19.07.18	Tiheda veevärgivesi, Lasteaed 06.07.17	Tiheda veevärgivesi, Lasteaed 19.07.18	Voore veevärgivesi, Voore kauplus 06.07.17	Voore veevärgivesi, Voore kauplus 18.07.18	Voore veevärgivesi, Voore lasteaed 06.07.17	Voore veevärgivesi, Voore lasteaed 18.07.18	Käapa veevärgivesi, Vallavalitsus 06.07.17	Käapa veevärgivesi, Vallavalitsus 18.07.18	Ulvi veevärgivesi, postipunkt, 05.04.17	Ulvi veevärgivesi, postipunkt, 11.04.18	Lohusuu veevärgivesi, Lohusuu kool, 27.09.18	
Värvus		mg/l Pt	<5	<5	<5	<5	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lõhn		palli	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Maitse	-	palli	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hägusus		NHÜ	<0,5	1,2	0,85	0,67	1,1	-	2,5	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
pH	6,5-9,5		7,7	7,6	7,6	7,7	7,3	-	7,5	7,6	7,7	7,9	8	7,5	7,5	8,4	8,3	7,5	7,5	7,5	7,5	7,4	7,5
Elektrijuhtivus	2500	µS/cm	550	547	546	547	534	-	530	477	486	352	370	502	533	359	374	452	476	473	466	557	
Ammooniumioon NH ₄ -N	0,5	mg/l	0,03	0,091	0,021	<0,02	0,06	-	0,26	<0,05	<0,05	0,2	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	
Nitritioon NO ₂ -N	0,5	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0,002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Nitraatioon NO ₃ -N	50	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oksüdeeritavus	5	mgO ₂ /l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Üldraud	200	µg/l	42	200	97	130	464	127	368	<20	<20	<20	<20	<20	<20	72	67	<20	<20	<20	<20	<20**	
Mangaan	50	µg/l	-	-	-	-	39	-	28	<10	<10	<10	<10	-	-	-	-	-	-	-	<10	<10	
Kloriidid	250	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fluoriidid	1,5	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Boor	1	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sulfaadid	250	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Naatrium	200	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Üldkaredus		mg-ekv/l	-	-	-	-	3,3	-	-	-	-	4,8	-	2,4	-	6,4	-	1	-	5,6	-	2,8	
Coli-laadsed bakterid	0	PMÜ/100 ml	0	1	1	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Escherichia coli	0	PMÜ/100 ml	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enterokokid	0	PMÜ/100 ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kolooniate arv 22°C	100	PMÜ/1 ml	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
													17		7		<4		12		0	71	

* SM 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: AS Emajõe Veevärk, OÜ Mustvee Linnavara, Mustvee Vallavalitsus, Terviseamet.

**Lohusuu kooli puurkaev-pumplast peale filtrit 19.09.2018 võetud analüüs