



KATSEPROTOKOLL
NR. SA1500097-KT

Lehekülg nr: 1 (1) 005
Väljastamise kuupäev: 23.01.2015


Analüüsides tellija		
Kuressaare Veevärk AS		
Postiaadress	Saate dokumendi nr	
Pikk 23, 93816, Kuressaare linn, Saaremaa	Telefoni nr	5298139
	Fax nr	

Uuritav materjal	Proovi nr./ tunnuskoode	Proovivõtu koht	
Heitvesi	1	Hellamaa biopuhastist väljuv, Hellamaa küla, Muhu vald, Saaremaa	
Proovivõtja	Endel Aeg/-	Saabumise kuupäev	16.01.2015 10:35
Proovivõtu kuupäev/kellaeg	15.01.2015	Uurimise eesmärk	enese kontroll
		Uurimise kuupäev(ad)	16.01.2015-23.01.2015

KATSETULEMUSED

Uuritav näitaja	Proovi nr./tunnuskoode	Ühik	Meetod
	1		
Üldlämmastik	40,7	mg/l	2K-TJ-8
Biokeemiline hapnikutarve, BHT7	2,1	mg/l O ₂	BVS-EN 1899-1
Hõljuvained	<3	mg/l	EVS-EN 872
Keemiline hapnikutarve	39	mg/l O ₂	ISO 6060
pH	7,3	pH-ühik	BVS-EN ISO 10523
Üldfosfor	0,44	mg/l	EVS-EN ISO 6878

Märkused: Analüüsi tulemused kehtivad analüüsiks loodud proovide kohta.
Katseprotokolli ei tohi esitada osade kaupade labori kirjaliku loata.

Keemia osakonna juhataja		Eve Kirs
---------------------------------	---	----------