



FIE Taivo Kaus	
Lentre talu, Kirimäe küla	
Taehla	
Läänemaa	
Juhataja	T. Kaus
Teostas	
Kontrollis	
Tellijä: Nõva Vallavalitsus	
Projekt: ÜVK arendamise kava	
Rannaküla küla, Nõva vald, Läänemaa	
Mõõt 1:1000	
Ioonis: Rannaküla ÜVK skeem	

- V — Olemasolev veetoruslik
- K — Olemasolev kanalisatsioonisevoolutoruslik
- V01 — Rajatav veetoruslik: I etapp
- V03 — Rajatav veetoruslik: III etapp
- K01 — Rajatav kanalisatsiooniisevoolutoruslik: I etapp
- K3 — Rajatav kanalisatsiooniisevoolutoruslik: II etapp
- K3 — Rajatav kanalisatsioonipumpila: II etapp

Tulekustutusveendhuti
V=50m³

Reoveepuhasti B10-50
Reoveepuhasti (väljatav)
Reostuskoormus 4,8 kg/BHT* ööpäevas
Vooluhulk 5m³ ööpäevas

Plantsertav
Reovesi v. Jalask

Rannaküla puurkaev
Kõrgus 10,0 m
Puurkaevu diameeter 4,44 l/s
Sügavus 76,5 m. Seisla ja
ei kasutata ühisveetorustikus

Rannaküla puurkaev
Kõrgus 10,0 m
Puurkaevu diameeter 4,44 l/s
Sügavus 151 m