

**Lisa 1:** Pärnu veevõrgu 2023. aasta keskmised joogivee kvaliteedi näitajad

Näitaja	Ühik	Piirnorm	Keskmine sisaldus Pärnu veevõrgus			
			I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
Boor	mg/l	1,0	0,455	0,411	0,450	0,420
Fluoriidid	mg/l	1,5	1,01	1,01	0,97	1,38
Nitraadid	mg/l	50	0,29	0,26	0,29	0,25
Nitritid	mg/l	0,50	0,003	0,004	0,003	<0,003
Ammoonium	mg/l	0,50	0,12	0,23	0,16	0,08
Elektrijuhtivus (25°C juures)	µS/cm	2500	884	883	896	848
Kloriidid	mg/l	250	104	109	102	102
Mangaan	µg/l	50	<20	<20	<20	<20
Naatrium	mg/l	200	78	72	84	106
Oksüdeeritavus (PHT)	mgO <sub>2</sub> /l	5,0	3,84	2,88	2,24	2,90
Raud	mg/l	0,20	0,055	0,027	0,049	0,030
Sulfaadid	mg/l	250	18	24	23	24
pH	pH ühik	≥6,5 ja ≤9,5	7,7	7,7	7,7	7,9
Hägusus		Tarbijale vastuvõetav	Tarbijale vastuvõetav	Tarbijale vastuvõetav	Tarbijale vastuvõetav	Tarbijale vastuvõetav
Maitse		Tarbijale vastuvõetav	Tarbijale vastuvõetav	Tarbijale vastuvõetav	Tarbijale vastuvõetav	Tarbijale vastuvõetav
Lõhn		Tarbijale vastuvõetav	Tarbijale vastuvõetav	Tarbijale vastuvõetav	Tarbijale vastuvõetav	Tarbijale vastuvõetav
Värvus		Tarbijale vastuvõetav	Tarbijale vastuvõetav	Tarbijale vastuvõetav	Tarbijale vastuvõetav	Tarbijale vastuvõetav
Üldkaredus	mmol/l	-	2,4	2,3	2,4	2,4
	dH°	-	13	13	13	13
Kaltsium	mg/l	-	42	32	32	46
Magneesium	mg/l	-	33	37	37	29
Kuivjääk	mg/l	-	566	576	603	603
Leelisuus	mmol/l	-	3,0	3,0	3,0	3,0
Elavhõbe	µg/l	1	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4
Seleen	µg/l	10	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0
Nikkel	µg/l	20	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0
PAH-de summa	µg/l	0,1	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
1,2 dikloroetaan	µg/l	3	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Tsüaniidid	µg/l	50	<3	<3	<3	<3
Trihalometaanide summa	µg/l	150	<1	<1	<1	<1
Tolueen	µg/l	-	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Kaadmium	µg/l	5	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Arseen	µg/l	10	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Antimon	µg/l	5	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
Plii	µg/l	10	<0,3	<0,3	<0,3	<0,3
Alumiinium	µg/l	200	<8,0	<8,0	<8,0	<8,0
Benso(a)püreen	µg/l	0,01	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Tetrakloroeteen, trikloroeteen summa	µg/l	10	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Benseen	µg/l	1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Kroom	µg/l	50	<0,4	<0,4	<0,4	<0,4
Vask	µg/l	2	<0,002	<0,002	<0,002	<0,002
Coli -laadsed bakterid	arv/10 0 ml	0	0	0	0	0
Eschericia coli	arv/10 0 ml	0	0	0	0	0

Näitaja	Ühik	Piirnorm	Keskmise sisaldus Pärnu veevõrgus			
			I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal
Soole enterokokid	arv/100 ml	0	0	0	0	0
Kolooniate arv 22 °C	arv/ml	Ebaloomulike muutusteta	Ebaloomulike muutusteta	Ebaloomulike muutusteta	Ebaloomulike muutusteta	Ebaloomulike muutusteta
Petitsiidid mitmesugused	µg/l	0,03 ja 0,01	Ei leitud	Ei leitud	Ei leitud	Ei leitud